

Obec Uzovský Šalgov
Obecný úrad v Uzovskom Šalgove 138, 082 61, Ražňany

č. 127/2019 - 802/Mt

V Sabinove, dňa 03.02.2020

STAVEBNÉ POVOLENIE

(Verejná vyhláška)

Dňa 12.11.2019 podala obec Ražňany, Ražňany 235, 082 61, Ražňany na tunajšom úrade žiadosť o vydanie stavebného povolenia na zmenu dokončenej líniovej stavby: „Ražňany- Sabinov – cyklistický chodník“- Osvetlenie cyklistického chodníka na pozemkoch KN-C parc. č. 5143/3, 5143/4, 1606/8 katastrálne územie Sabinov, pre ktorú bolo vydané stavebné povolenie obcou Ražňany zo dňa 11.07.2012 pod. č. 460/2012-162/Ju, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 13.08.2012.

Obec Uzovský Šalgov ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov prerokoval žiadosť stavebníkov v stavebnom konaní s dotknutými orgánmi štátnej správy a so známymi účastníkmi konania postupom podľa § 61 a po preskúmaní podľa § 62 § 63 stavebného zákona rozhodol takto:

Zmena dokončenej líniovej stavby: „Ražňany- Sabinov – cyklistický chodník“- Osvetlenie cyklistického chodníka na pozemkoch KN-C parc. č. 5143/3, 5143/4, 1606/8 katastrálne územie Sabinov, pre ktorú bolo vydané stavebné povolenie obcou Ražňany zo dňa 11.07.2012 pod. č. 460/2012-162/Ju, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 13.08.2012 sa podľa § 66 stavebného zákona a § 10 vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona

p o v o l u j e.

Na uskutočnenie zmeny dokončenej líniovej stavby sa určujú tieto podmienky:

1. Zmena dokončenej líniovej stavby bude uskutočnená podľa dokumentácie overenej stavebným úradom v stavebnom konaní, ktorá je súčasťou tohto rozhodnutia (3x pre stavebníka , 1x pre stavebný úrad). Projektovú dokumentáciu vypracoval **Ing. Alexander Komanický, J. Borodáča 17, 080 01, Prešov**. Prípadné zmeny nemožno urobiť bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu.
2. Stavebník zabezpečí vytýčenie priestorovej polohy právnickou alebo fyzickou osobou na to oprávnenou.
3. Zmena dokončenej líniovej stavby: „Ražňany- Sabinov – cyklistický chodník“- Osvetlenie cyklistického chodníka bude umiestnená v extraviláne mesta Sabinov, konkrétne na pozemkoch parc. č. 5143/3, 5143/4, 1606/8 katastrálne územie Sabinov. Osvetlenie existujúceho cyklistického chodníka je navrhnuté svietidlami

LED 22 W. Svietidlá sa osadia na pozinkovaný sadový stožiar 5m s výložníkom 0,5m. Bodom napojenia bude koncový stožiar verejného osvetlenia obce Ražňany a koncový stožiar verejného osvetlenia mesta Sabinov. Na obidva stožiare sa osadia skrinky RVO, v ktorých budú istiace a ovládacie prvky verejného osvetlenia. Zo skriniek RVO na stožiaroch sa káblom AYKY.J 4x16 vo výkope v chráničke t 40 napoja navrhované stožiare. Ochrana stožiara pred bleskom bude riešená uzemnením stožiara.

Osvetlenie cyklistického chodníka

Elektrická sieť

1/N/PE AC 50 Hz 230V TN-C

1/N/PR AC 230V TN-S

Základná ochrana pred zásahom el. prúdom:

izolovaním živých častí, krytmi

Ochrana pred zásahom el. prúdom

izolovaním živých častí, krytmi

Ochrana pred zásahom el. prúdom pri poruche

samočinným odpojením napájania

Ochrana pred skratom a preťažením:

poistkami, ističmi

Inštalovaný výkon: Pi

600W

Výpočtový výkon Pp

600W

4. Účel zmeny dokončenej líniovej stavby- osvetlenie cyklistického chodníka.
5. Záujmové územie stavby je **rovinné** s miernym sklonom do 4 %. **Nadmorská výška** terénu sa pohybuje v rozmedzí **320- 325 m.n.m.**
6. Charakter plánovanej zmeny dokončenej líniovej stavby je plne **v súlade s charakterom územia.**
7. Plánovaná zmena dokončenej líniovej stavby, svojím umiestnením ani charakterom prevádzky **neovplyvňuje žiadne chránené časti územia, kultúrne pamiatky.**
8. Výstavba prevádzka projektovaných elektrických VN a NN vedení nemá nepriaznivý vplyv na životné prostredie. Nie je zdrojom znečistenia ovzdušia, podzemných vôd, pôdy ani ohrozenia živočíchov.
9. Ak pri stavebných prácach dôjde k odkrytiu nečakávaného archeologického nálezu je nálezca povinný v zmysle § 40 pamiatkového zákona oznámiť uvedenú skutočnosť Krajskému pamiatkovému úradu v Prešove a urobiť nevyhnutné opatrenia, aby sa nález nepoškodil alebo nezničil.
10. Po ukončení prác uviesť využívaný terén do pôvodného stavu.
11. V prípade potreby odstrániť prekážajúcu stromovú zeleň (aj jej časti napr. koreňový systém a vetvy koruny) a krovia je možné až po predchádzajúcom vydaní písomného súhlasu od príslušného správneho orgánu. Poškodené zelené plochy po ukončení stavebných prác a po usadení zeminy opätovne zatrávniť.
12. Pred začatím výkopových prác požiadať o presné vytýčenie všetkých správcov inžinierskych sietí, pri predpokladanom stretnutí a pri križovaní podzemných rozvodov je nutné vykonať ručný výkop.
13. Pre stavbu sa môžu používať iba výrobky, ktoré majú také vlastnosti, že je zabezpečená hospodárnosť výstavby, požiadavky na ochranu zdravia.

14. Skladovanie stavebného materiálu počas výstavby na verejných priestranstvách sa **zakazuje**.
15. So schválenými prácami možno začať **až po nadobudnutí právoplatnosti** tohto rozhodnutia.
16. Za odpady vzniknuté pri stavebnej činnosti je zodpovedný stavebník a je povinný s nimi nakladať tak, aby neohrozoval životné prostredie. Stavebník je povinný doložiť ku kolaudácii doklad o spôsobe nakladania s jednotlivými druhmi odpadov.
17. Stavebník je povinný dbať na to, aby pri uskutočňovaní stavby nedošlo k spôsobeniu škôd na cudzích nehnuteľnostiach a majetku.
18. Stavebník je povinný dodržať pri výstavbe všetky platné STN a bezpečnostné predpisy vzťahujúce sa na uskutočňovanú stavbu.
19. Zmenu v projektovej dokumentácii môže stavebný úrad povoliť podľa § 68 stavebného zákona len v odôvodnenom prípade pred prevedením a to na žiadosť stavebníka.
20. Stavebník je povinný oznámiť stavebnému úradu podľa § 66, ods. 2, pís. h začatie stavby písomne.
21. **Po uplynutí lehoty na odvolanie je potrebné sa dostaviť na stavebný úrad za účelom vyznačenia právoplatnosti tohto rozhodnutia.**
22. Do konania bolo doložené stanovisko SUCPSK- PO, Jesenná 14, 080 01, Prešov, zo dňa 18.04.2019 pod č. SUCPSP-PO/1699(5063)2019-001, ktorá konštatuje: Vami pripravovaná výstavba osvetlenia jestvujúceho cyklistického chodníka, priamo susedí s nami spravovanou cestou III/3177, ktorej pozemky však nemáme zapísané na našom liste vlastníctva a preto Vám dávame vyjadrenie k technickému riešeniu. S výstavbou osvetlenia jestvujúceho cyklistického chodníka okolo cesty III/3177 medzi mestom Sabinov a obcou Ražňany v zmysle predloženej projektovej dokumentácie súhlasíme. Týmto vyjadrením nie sú dotknuté nároky vlastníkov pozemkov dotknutých pripravovanou stavbou. Správa a údržba ciest PSK ako správca ciest II. A III. triedy žiada stavebníka, aby pred začatím prác a po ich ukončení prizval zástupcu Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja, oblasť Prešov, na preberacie konanie za účelom zhodnotenia stavu pred a po realizácii prác. (p. Majerník Branislav č. t. 0915 963 375) Na preberacom konaní po ukončení prác stavebník odovzdá správcovi cesty dokumentáciu skutočného vyhodnotenia stavby. V prípade, že nebude zástupca SÚC PSK účastný na týchto preberacích konaniach a nedoložíte nám záznamy z konaní, nedáme súhlas s užívaním realizovanej stavby. O povolenie stavebných prác a činnosti v ochrannom pásme cesty III/3177 je potrebné požiadať príslušný cestný správny orgán, ktorým je Okresný úrad Prešov, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií.
23. Do konania bolo doložené stanovisko OU-PO- OCDPK, pod č. OU-PO- OCDPK-2020/011288-002, zo dňa 08.01.2020, ktorý konštatuje: Po oboznámení sa

s plánovanou stavbou konštatujeme, že predmetná stavba je navrhovaná v dotyku s cestou III/3177 (ďalej len „cesta“) v k. ú. Sabinov. V súlade s ustanovením § 126 ods. 1 zákona 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) z dôvodu ochrany osobných záujmov na pozemnej komunikácii podľa cestného zákona, žiadame dodržať tieto podmienky:

- Predmetnú stavbu žiadame umiestniť v súlade s územnoplánovacou dokumentáciou obce mesta Sabinov.
 - Osadenie verejného osvetlenia realizovať v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a platnými STN.
 - Predmetná stavba sa nachádza v ochrannom pásme cesty a preto je potrebné, aby stavebník požiadal cestný správny orgán o povolenie výnimky z ochranného pásma cesty v súlade s ustanovením § 114 cestného zákona. Žiadosť sa podáva v štádiu prípravnej dokumentácie stavby a to ešte pred vydaním územného a stavebného povolenia.
 - Prípravu dokumentácie pre stavebné povolenie prerokovať a odsúhlasiť s vlastníkom cesty Úrad Prešovského samosprávneho kraja, Námestie mieru 2, 080 01, Prešov, resp. s jej správcom Správa a údržba ciest PSK, Jesenná 14, 080 05, Prešov.
 - Umiestnením stavby a jej realizáciou nesmie dôjsť k zhoršovaniu bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, modernizácii cesty a k sťažovaniu jej údržby pomocou pracovných strojov a iných mechanizmov.
 - Pevné nadzemné časti jednotlivých objektov (stĺpov, rozvádzačov verejného osvetlenia a pod.) je stavebník povinný umiestniť mimo teleso cesty a cestný pozemok v takej vzdialenosti od cesty, aby netvorili pevnú prekážku na pozemných komunikáciách podľa ustanovenia § 20 ods. 1 cestného zákona.
 - Stavebné práce v dotyku s cestou vykonávať mimo obdobie výkonu zimnej údržby ciest, t. j. mimo mesiace november- marec. Stavebné práce vykonávať tak, aby počas realizácie stavby nedošlo k znečisteniu vozovky cesty alebo k jej poškodeniu.
 - V prípade obmedzenia cestnej premávky na ceste je stavebník povinný ešte pred začatím stavebných prác v dotyku s cestou požiadať tunajší cestný správny orgán o vydanie na zvláštne užívanie cesty, čiastočnú uzávierku cesty a určenie dočasných dopravných značiek a zariadení na ceste. V takom prípade je nutné doplniť dokumentáciu o projekt dočasného dopravného značenia odsúhlaseného KR PZ v Prešove, krajský dopravný inšpektorát, Pionierska 33, 080 05, Prešov.
24. Do konania bola doložené rozhodnutie **OU-PO- OCDPK**, pod č. **OU-PO- OCDPK-2020/014247-003** zo dňa **23.01.2020** v ktorom rozhodol: Okresný úrad Prešov odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, ako príslušný orgán štátnej správy na úseku cestnej dopravy a pozemných komunikácií podľa

ustanovenia § 2 zákona NR SR č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, príslušný konať ako cestný správny orgán (ďalej len „cestný správny orgán“) podľa ustanovenia § 3 ods. 1 písm. c) zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „cestný zákon“) vydáva toto záväzné stanovisko. Po posúdení došlej žiadosti, doložených podkladov a stanovísk zainteresovaných orgánov a organizácii a v súlade so súhlasným stanoviskom KRPZ v Prešove, krajský dopravný inšpektorát, Pionierska 33, 080 05, Prešov pod č. KRPZ-PO-KDI-99-001/2020 zo dňa 21.1.2020 a stanoviska Správy a údržby ciest PSK, Oblasť Prešov, jesenná 14, 080 05, Prešov pod č. SUCPSK-PO/1699(5063)“2019-001 zo dňa 18.04.2019, konajúc podľa ustanovenia § 11 ods. 2 a 6 cestného zákona, cestný správny orgán povoľuje výnimku zo zakázanej alebo obmedzenej činnosti v ochrannom pásme pozemnej komunikácie (ďalej len „výnimka“) cesty III/3177 (ďalej len „cesta“) v extraviláne mesta Sabinov z dôvodu realizácie stavby „Ražňany-Sabinov cyklistický chodník, Osvetlenie cyklistického chodníka“ (ďalej len stavba“) pre žiadateľa Obec Ražňany v zastúpení starostom, Ražňany 235, 082 61, Ražňany (ďalej len „žiadateľ“).

Povolenie je viazané v súlade s ustanovením § 11 ods. 5 cestného zákona na dodržanie týchto podmienok:

- Stavba musí byť zrealizovaná podľa odsúhlasenej a schválenej dokumentácie, podmienok rozhodnutia o umiestnení stavby a stavebného povolenia v súlade s ustanoveniami zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) a v súlade s cestným zákonom
- Navrhovanou a realizovanou stavbou nesmie byť narušená stabilita a odvodnenie cestného telesa, nesmie dôjsť k zhoršeniu podmienok a k ohrozeniu výkonu údržby cesty.
- Pevné nadzemne časti jednotlivých objektov stavby je stavebník povinný umiestniť mimo telesa cesty a cestný pozemok v takej vzdialenosti od cesty, aby netvorili pevnú prekážku na ceste podľa ustanovenia § 20 ods. 1 cestného zákona.
- Pri príprave a realizácii stavby je nutné rešpektovať parametre normovaného a súčasného šírkového usporiadania cesty vrátane jej príslušenstva.
- Žiadateľ je povinný predložiť správcovi cesty- Správe a údržbe ciest PSK, oblasť Prešov, jesenná 14, 080 05, Prešov dokumentáciu stavby (všetky stupne) a dodržať ním stanovené technické podmienky vo vyjadreniach k dokumentácii stavby.
- Splniť podmienky stanovené správcom cesty- Správa a údržba ciest PSK, Oblasť Prešov, Jesenná 14, 080 05, Prešov vo vyjadrení k dokumentácii pod č. SUCPSK-PO/1699(5063/2019-001 zo dňa 18.04.2019.

- Splniť podmienky stanovené Krajským dopravným inšpektorátom, pionierska 33, 080 05 Prešov v stanovisku pod č. KRPZ-PO-KDI-99-001/2020 zo dňa 21.01.2020.
- Realizáciu stavby v predmetnom úseku žiadame koordinovať s trasami už jestvujúcich vedení, resp. s plánovanými vedeniami.
- Stavebné práce musia byť vykonávané tak, aby ich vplyvom nedošlo k obmedzeniu rozvoja a modernizácie cesty, k poškodeniu cestného telesa, ohrozeniu bezpečnosti cestnej premávky na uvedenej ceste a aby nedošlo k porušeniu príslušných ustanovení všeobecne záväzných právnych predpisov.
- Žiadateľ je povinný pred začatím stavebných prác a po ich ukončení v dotyku s cestou prizvať zástupcu správcu cesty- Správy a údržby ciest PSK, oblasť Prešov, Jesenná 14, 080 05, Prešov (p. Majerník Branislav, tel. č. 0915963 375) na preberacie konanie z dôvodu zhodnotenia stavu cesty pred a po ukončení stavebných prác.
- Počas realizácie stavebných prác nesmie byť na telese cesty uskladňovaný žiadny stavebný materiál a nesmie dôjsť k znečisteniu vozovky cesty.
- V prípade obmedzenia cestnej premávky vplyvom stavebných prác v dotyku s cestou je stavebník povinný ešte pred začatím stavebných prác požiadať tunajší cestný správny orgán o vydanie povolenia na zvláštne užívanie pozemnej komunikácie, čiastočnú uzávierku cesty o povolenie na určenie dočasného dopravného značenia na ceste. V takom prípade je nutné doplniť dokumentáciu o projekt dočasného dopravného značenia a tento predložiť na odsúhlasenie KR PZ v Prešove, krajský dopravný inšpektorát, Pionierska 33, 080 05, Prešov.
- Výnimka z ochranného pásma cesty sa vzťahuje na umiestnenie stavby „Ražňany- Sabinov cyklistický chodník, osvetlenie cyklistického chodníka“ plánovanej v extraviláne mesta Sabinov v ochrannom pásme cesty t.j. 20m od osi pozemnej komunikácie.

25. Do konania bolo doložené **Krajského riaditeľstva policajného zboru v Prešove, krajský dopravný inšpektorát, Pionierská 33, 080 05, Prešov** pod č. **KRPZ-PO-KDI-99-001/2020** zo dňa **21.01.2020** ktorý konštatuje: KDI posúdil predloženú žiadosť a súhlasí s vydaním výnimky na zakázanú, alebo obmedzenú činnosť v cestnom ochrannom pásme cesty III/3177. Výnimka sa vzťahuje na realizáciu stavebných objektov- verejného osvetlenia, ktoré bude realizované za združeným cyklistickým chodníkom v zelenom páse. Stavba sa nachádza mimo sídelný útvar mesta Sabinov a obce Ražňany. Stanovisko KDI sa nevzťahuje iba na výnimku zo zakázanej alebo obmedzenej činnosti v cestnom ochrannom pásme cesty III/3177. V ďalšom stupni povoľovacieho konania musí byť predložený priečny rez komunikácie- združeného chodníka s navrhovaným verejným osvetlením. Stĺpy verejného osvetlenia musia byť osadené minimálne 0,5m od chodníka (dodržanie bezpečnostného odstupu). Zároveň v žiadosti sa neuvádza spôsob výstavby osvetlenia a teda nie je jasné či počas výstavby bude potrebné vykonať aj zásah do

cestného telesa, prípadne či bude potrebné vykonať aj dopravné obmedzenie na chodníku, alebo ceste III/3177.

26. Do konania bolo doložené stanovisko **VVS, závod Prešov, Kúpeľná 3, 080 01, Prešov** pod č. **496/2020/O** zo dňa **07.01.2020**, ktorá konštatuje: Vo vyznačenej záujmovej oblasti predmetnej stavby je trasované privodné potrubie verejného vodovodu HDPE DN 100mm a vytlačné potrubie verejnej kanalizácie HDPE DN 80mm v správe VVS, a. s. závod Prešov. Trasu našich IS sme Vám zakreslili v priloženej situácii s uvedením ich dimenzie a materiálu (vid' príloha) V prípade potreby spracovateľ a PD vieme na jeho požiadanie poskytnúť trasovanie vodovodu z porealizačného zamerania buď vo formáte PDF alebo DGN. (marcela.kurillovaodarne.eu) . Pre odsúhlasenie PD v rámci objektu Osvetlenia cyklistického chodníka žiadame do projektovej dokumentácie zakresliť umiestnenie stožiarov súčasne s našimi inžinierskymi sieťami verejného vodovodu HDPE DN100 so zakotovaním jeho pásma ochrany. Žiadame rešpektovať pásmo ochrany verejného vodovodu a verejnej kanalizácie v správe nášho závodu, ktoré je 1,5m na obidve strany od vonkajšieho okraja potrubia pri priemere do 500mm vrátane v zmysle §-u 19 zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení neskorších predpisov. V pásme ochrany je zakázané vykonávať zemné práce, umiestňovať stavby, konštrukcie alebo iné podobné zariadenia alebo vykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup k verejnému vodovodu alebo verejnej kanalizácie alebo ktoré by mohli ohroziť ich technický stav, vysádzať trvalé porasty, umiestňovať skládky, vykonávať terénne úpravy.
27. Do konania bolo doložené stanovisko **Slovak Telecom, a. s., Bajkalská 28, 817 62, Bratislava** pod č. **6612001023** zo dňa **16.01.2020**, ktorý konštatuje: Dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií (ďalej len SEK) spoločností Slovak Telecom, a. s. a/alebo DIGI Slovakia, s. r. o. Zároveň je stavebník povinný rešpektovať nasledovné:
- Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§ 68 zákona č. 351/2011 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie § 65 zákona č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti rušeniu.
 - Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3.
 - Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telecom, a. s. a/alebo DIGI Slovakia, s. r. o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), výzvať spoločnosť Slovak Telecom, a. s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí- Danko Chovanová, danko.chovanova @telekom.sk, +421 51 7711551

- V zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.
- Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle § 66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z. z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť prekládku SEK.
- Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka spoločnosti Slovak Telekom, a. s. a DIGI Slovakia, s. r. o. o zariadení zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zariadení.
- V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a. s. a/alebo DIGI Slovakia, s. r. o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.
- Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinnosti podľa § 68 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.
- V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie.
- Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločnosti Slovak Telekom, a. s. a DIGI Slovakia, s. r. o. na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že na vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblkové rozvody, týmto upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.
- Vytýčenie polohy SEK spoločnosti Slovak Telekom a. s. a DIGI Slovakia, s. r. o. na povrchu terénu vykoná Slovak Telekom a. s. na základe samostatnej objednávky do troch týždňov od jej doručenia na adresu spoločnosti alebo ju odovzdáte technikovi: Fabuľa František, Ing., františek.fabulaelekom.sk, +421 51 7712188, 0902614733
- Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu tohto vyjadrenia.
- Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej

rozširovať, prenajímať ale využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom a. s.

- Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.
- Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát. Poskytnutie dát v elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.

28. Do konania bolo doložené stanovisko **Distribúcia SPP, Mlynská nivy 44/b, 825 11, Bratislava** pod č. **TD/NS/0826/2019/Uh** zo dňa **20.12.2019**, ktorý s vydaním stavebného povolenia na vyššie uvedenú stavbu súhlasia za dodržania nasledujúcich podmienok:

- Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností, je stavebník povinný požiadať SPP-D o presné vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení na základe písomnej objednávky, ktorú je potrebné zaslať na adresu: ŠPP- distribúcia a. s., Sekcia údržby, Mlynské Nivy 44/b,825 11, Bratislava, alebo elektronicky, prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D (www.spp-distribucia.sk).
- V záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne vytýčovanie plynárenských zariadení do vzdialenosti 100m , alebo ak doba vytýčovania nepresiahne 1 hodinu.
- Stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení zástupcovi prevádzkovateľa SPP- D (p. Marcel Šálka, tel. č. +42155242 5509) najneskôr 7 dní pred zahájením plánovaných prác.
- Stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie činnosti z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení.
- Stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činnosti v ochrannom pásme plynárenských zariadení.
- Stavebník je povinný realizovať výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 2 m na každú stranu od obrysu existujúcich plynárenských zariadení v súlade s STN 73 3050 až po predchádzajúcom vytýčení plynárenských zariadení výhradne ručne bez použitia strojových mechanizmov.
- Ak pri výkopových prácach bolo odkryté plynárenské zariadenie, je stavebník povinný kontaktovať pred zasýpaním výkopu zástupcu SPP-D na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie, výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka.

- Prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D.
 - Odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byť počas odkrytia zabezpečené proti poškodeniu.
 - Stavebník nesmie nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklopy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu.
 - Každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel. č. : 0850 111 727.
 - Upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike sankciu vo výške 300 až 150 000 eur.
 - Stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia zákona o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v zápise z vytyčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä TPP 702 01, TPP 702 02.
 - Stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01.
 - Stavebník nesmie v ochrannom pásme plynárenských zariadení v zmysle §79 a§80 zákona o energetike umiestňovať nadzemné stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod.
29. Do konania bolo doložené stanovisko **Východoslovenská distribučná, a. s., Mlynská 31, 042 91, Košice**, zo dňa **31.01.2020**, pod č. **1485/2020** ktorá konštatuje, S predloženou projektovou dokumentáciou (PD) po technickej stránke súhlasíme s nasledujúcimi podmienkami a pripomienkami:
- V predloženej PD je potrebné detailne riešiť križovanie jestvujúceho podzemného a nadzemného VN vedenia s navrhovanými rozvodmi VO (S navrhovanými káblami a stožiarimi VO).
 - Upozorňujeme Vás, že v záujmovej oblasti vyznačenej v zaslaných mapových podkladoch sa nachádzajú nadzemné VN (do 35kV) rozvody, ktoré si môžete lokalizovať na mieste.
 - Zároveň upozorňujeme na existenciu podzemných rozvodov.

- Upozornenie na ochranné pásma v zmysle § 43 zákona 251/2012 Z.z.:
- Na ochranu zariadení sústavy sa zriaďujú ochranné pásma. Ochranné pásmo je priestor v bezprostrednej blízkosti zariadenia sústavy, ktorý je určený na zabezpečenie spoľahlivej a plynulej prevádzky a na zabezpečenie ochrany života a zdravia osôb a majetku.
- Ochranné pásmo vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia je vymedzené zvislými rovinami po oboch stranách vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na vedenie od krajného vodiča. Vzdialenosť oboch rovín od krajných vodičov je pri napätí
 - a) od 1 kV do 35 kV vrátane
 - pre vodiče bez izolácie 10m, v súvislých lesných priesekoch 7m
 - pre vodiče so základnou izoláciou 4m, v súvislých lesných priesekoch 2m
 - pre zavesené káblivé vedenie 1m
 - b) od 35kV do 110kV vrátane 15m
- v ochrannom pásme vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia a pod elektrickým vedením je okrem prípadov podľa odseku 14 zakázané
 - a) zriaďovať stavby, konštrukcie a skládky
 - b) vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3m
 - c) vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3m vo vzdialenosti do 2m od krajného vodiča vzdušného vedenia s jednoduchou izoláciou
 - d) uskladňovať ľahko horľavé alebo výbušné látky
 - e) vykonávať činnosti ohrozujúce bezpečnosť osôb a majetku
 - f) vykonávať činnosti ohrozujúce elektrické vedenie a bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky sústavy
- Vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 m vo vzdialenosti presahujúcej 5 m od krajného vodiča vzdušného vedenia možno len vtedy, ak je zabezpečené, že tieto porasty pri páde nemôžu poškodiť vodiče vzdušného vedenia.
- Vlastník nehnuteľnosti je povinný umožniť prevádzkovateľovi vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia prístup a príjazd k vedeniu a na ten účel umožniť prevádzkovateľovi vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia udržiavať priestor pod vedením a voľný pruh pozemkov (bezlesie) so šírkou 4m po oboch stranách vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia. Táto vzdialenosť sa vymedzuje od dotyku kolmice spustenej od krajného vodiča nadzemného elektrického vedenia na vodorovnú rovinu ukotvenia podperného bodu.
- V prípade zemných prác v blízkosti nadzemného vedenia žiadame, aby nebola porušená stabilita podperných bodov a taktiež aby nebola porušená uzemňovacia sústava elektrického vedenia. Pri prácach v blízkosti vedenia žiadame dodržať bezpečné vzdialenosti podľa platných STN.

- Ochranné pásmo vonkajšieho podzemného elektrického vedenia je vymedzené zvislými rovinami po oboch stranách krajných káblov vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na toto vedenie od krajného kábla. Táto vzdialenosť je 1m pri napätí do 110 kV vrátane vedenia riadiacej regulačnej a zabezpečovacej techniky
- V ochrannom pásme vonkajšieho podzemného elektrického vedenia a nad týmto vedením je okrem prípadov podľa odseku 14, zakázané
 - a) Zriaďovať stavby, konštrukcie, skládky, vysádzať trvalé porasty a používať osobitne ťažké mechanizmy.
 - b) Vykonávať bez predchádzajúceho súhlasu prevádzkovateľa elektrického vedenia zemné práce a iné činnosti, ktoré by mohli ohroziť elektrické vedenie, spoľahlivosť a bezpečnosť prevádzky, prípadne sťažiť prístup k elektrickému vedeniu.
- Pred začatím zemných prác v prípade potreby si objednajete vytyčenie káblov zaslaním objednávky a mapového podkladu na e-mailovú adresu: skripko_stefansds.sk, tel. 055 610 2792, 0917 433 311- Ing. Štefan Škripko, alebo stolicny_petersds.sk, tel. 055 610 2213, 0918 248 563- Ing. Peter stolicný.
- V prípade, že bude križované naše podzemné vedenie, alebo dôjde ku súbehu plánovaného výkopu s ním, je bezpodmienečné nutné zaistiť naše vedenie proti vzniku previsu.
- Odkryté vedenie musí byť chránené proti mechanickému poškodeniu.
- Pri križovaní, resp. súbehu nášho vedenia s novo ukladanými inžinierskymi sieťami musia byť dodržané minimálne vzdialenosti, stanovené v STN 73 6005 Zmena a) tab. 1,2.
- Pred zasypaním odkrytého kábla Východoslovenskej distribučnej a. s. žiadame, aby bol prizvaný zástupca našej spoločnosti kvôli kontrole nepoškodenosti vedenia.
- Zástupcu našej spoločnosti žiadame kontaktovať minimálne 2 pracovné dni pred zasypaním odkrytého kábla. Kontakt na zástupcu našej spoločnosti: 055/610 2997
- Pri zmene kategórie priestoru (povrchu) nad jestvujúcimi NN a VN podzemnými vedeniami v zmysle STN 73 6005 (chodník, vozovka, voľný terén) je potrebné na náklady stavebníka doplniť podľa potreby ochranu el. káblov proti ich mechanickému poškodeniu v súlade s normami STN 34 1050, STN 33 2000-5-52 a 73 6005.

- Ďalej Vás upozorňujeme, že môže dôjsť k styku s elektroenergetickými zariadeniami, ktoré nie sú v majetku VSD, a. s. „prostredníctvom, ktorých sú napájaní odberatelia elektrickej energie. Ich priebehy nevidujeme.

V konaní neboli vznesené námietky účastníkov konania.

Stavebník je povinný oznámiť tunajšiemu úradu do 15 dní pred dokončením stavby, kedy bude stavba pripravená na uvedenie do trvalej prevádzky /užívania/ a požiadať o vydanie kolaudačného rozhodnutia, súčasne priložiť k žiadosti schválený projekt s prípadnými schválenými zmenami.

O d ô v o d n e n i e

Dňa 12.11.2019 podala obec Ražňany, Ražňany 235, 082 61, Ražňany na tunajšom úrade žiadosť o vydanie stavebného povolenia na zmenu dokončenej líniovej stavby: „Ražňany- Sabinov – cyklistický chodník“- Osvetlenie cyklistického chodníka na pozemkoch KN-C parc. č. 5143/3, 5143/4, 1606/8 katastrálne územie Sabinov, pre ktorú bolo vydané stavebné povolenie obcou Ražňany zo dňa 11.07.2012 pod. č. 460/2012-162/Ju, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 13.08.2012.

Obec Uzovský Šalgov ako príslušný stavebný úrad podľa § 61ods. (4) oznámil začatie stavebného konania a nariadil ústne konanie spojenom s miestnym zisťovaním oznámením č. 127/2019-802/Mt zo dňa 28.11.2019, ktoré sa konalo dňa 16.12.2019 na **Obecnom úrade v Ražňanoch 235, 082 61, Ražňany**.

Obec Uzovský Šalgov ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) posúdil návrh podľa § 62 a §64 stavebného zákona, podľa § 10 vyhlášky č. 453/2000 Z. z., zosúladiť stanoviská uplatnené dotknutými orgánmi štátnej správy a na základe výsledkov z ústneho pojednávania, ktoré sa konalo 16.12.2019 na **Obecnom úrade v Ražňanoch 235, 082 61, Ražňany** podľa § 66 stavebného zákona a § 10 vyhlášky č. 453/2000 Z. z. zistil, že navrhovaná stavba zodpovedá všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu.

P o u č e n i e :

Podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Obecnom úrade v Uzovskom Šalgove. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.



Ing. Jozef Merva
starosta obce

Toto rozhodnutie musí byť vyvesené 15 dní na úradnej tabuli obce:

Vyvesené dňa : 5.2.2020

Zvesené dňa:

Odtlačok pečiatky, podpis:

MESTO SABINOV

Mestský úrad
Mesto Sabinov

Doručí sa:

1. Ražňany, Ražňany 235, 082 61, Ražňany
2. Verejná výhlaška

Na vedomie:

1. Mesto Sabinov, Mestský úrad Sabinov, Námestie slobody 57, 083 01, Sabinov
2. OU-PO- OCDPK, Námestie mieru 3, 081 92, Prešov
3. SUCPSK- PO, Jesenná 14, 080 01, Prešov
4. Krajského riaditeľstva policajného zboru v Prešove, krajský dopravný inšpektorát, oddelenie bezpečnosti cestnej premávky, Pionierska 33, 080 05, Prešov
5. Slovak Telecom, a. s., Bajkalská 28, 817, Bratislava
6. SPP distribúcia , a. s., Mlynské nivy 44/b, 825 11, Bratislava
7. Východoslovenská distribučná, a. s., Mlynská 31, 042 91, Košice
8. VVS, závod Prešov, Kúpeľná 3, 080 01, Prešov
9. Obec Uzovský Šalgov, Uzovský Šalgov 138, 082 61, Uzovský Šalgov